

# 計量機を安全にご使用いただくために

消耗部品の一覧表

部 位		目視による交換目安(※ 1)	定期交換の目安(※ 2)
ノズル	ノズル本体	損傷・接合部やノズル先端からの油のにじみ、たれ	5 年 又は 250 万リットル
	ノズルパイプ	先端・バキューム穴のつぶれ	筒先)先端内径 14mm 以下
	スブラッシュガード	亀裂、破損	—
	ノズルカバー	亀裂、破損	—
	導電グリップ	亀裂、破損	3 年
接続部(ジョイント)		損傷・接合部からの油のにじみ・回転不良	3 年 又は 250 万リットル
ホース	ゴムホース (懸垂式含む)	ヒビ割れ、亀裂、外傷	3 年 又は 150 万リットル
	外面コーティングホース	ヒビ割れ、亀裂、外傷、剥離 ふくらみ	3 年 又は 250 万リットル
安全継手		油漏れ、にじみ、さび	3 年 又は 250 万リットル
静電気除去シート		亀裂、破損	3 年
V ベルト		異常、ヒビ割れ、ゆるみ、たるみ	3 年
ステッカー		汚れ、はがれ	—
ホースリトラクタ		ワイヤのささくれの有無	—

※ 1 日常点検時に症状が確認できたときは、すみやかに交換してください。

※ 2 一般的な環境下で使用した場合であり、保証値ではありません。

 以下の症状でお困りの場合は、計量機及び設備の点検が必要です。

- ① 吐出した油から、気泡が発見された場合。
- ② 計量機から、異常な音を感じた場合。
- ③ 表示器に、エラーコードが確認された場合。
- ④ 吐出量が減少した場合。
- ⑤ オートストップの効きが悪くなった場合。

大事故に繋がる恐れもございますので、直ちに最寄りの支店まで御連絡をお願い致します。

#### 計量法



※計量機の使用有効期限は**7年間**です。  
継続使用する場合は、期限前に、計量法に基づき再検定が必要です。

トミナガでは、

再検定前に計量精度(検定公差 $\pm 0.5\%$ )の点検検量、必要に応じて  
部品の取替、事前調査等、検定準備をさせていただきます。

#### ◇補修用部品の保有期間

※トミナガ製品は、販売終了後、**8年間**です。  
但し、電子部品につきましては電子部品メーカーの都合により、保有期間が短くなる場合があります。  
販売終了後、8年を経過した製品を使用される場合は、補修部品の関係上、直ちに使用できない状態に陥ることもあります。  
詳しくは、当社ホームページを御確認下さい。

アドレス <https://www.kyoto-tmc.co.jp/>

**★計量機の性能を保つ為にも、  
定期的なメンテナンスとお早目の御取り換えを推奨します。**

詳しくは、お近くの最寄りの支店、営業所までお問い合わせください。